

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00331/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028896

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет» (ООО «ТПД Паритет»). Место нахождения: Московская обл., г. Подольск. Адрес юридического лица: 142111, РФ, Московская обл., г. Подольск, Рязановское шоссе, д. 9, здание производственное, помещение 233. Адрес места осуществления деятельности: 142111, РФ, Московская обл., г. Подольск, Рязановское шоссе, д. 9, здание производственное. ОГРН 1025007509570. ИНН 5074008028. Телефон: (495)926-22-69. Адрес электронной почты: info@paritet.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет» (ООО «ТПД Паритет»). ОГРН 1025007509570. ИНН 5074008028. Место нахождения: Московская обл., г. Подольск. Адрес юридического лица: 142111, РФ, Московская обл., г. Подольск, Рязановское шоссе, д. 9, здание производственное, помещение 233. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142111, РФ, Московская обл., г. Подольск, Рязановское шоссе, д. 9, здание производственное.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». ОГРН: 1105018003936. ИНН: 5018145380. Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РФ, г. Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64, пом. № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон: 8 (495) 150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Шнуры плоские с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с двумя медными многопроволочными жилами номинальным сечением от 0,12 до 2,5 мм², марки ШВПМ, выпускаемые по ТУ 3578-005-39793330-2010 "Шнуры с поливинилхлоридной изоляцией. Технические условия." с изм. 1-3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 27.32.13.157

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 910 8
8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ: Протокол сертификационных испытаний № 03 е/к-2020 от 01.02.2020, выданный Испытательным центром "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30). Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РС 001442 от 03.09.2018 г. до 02.09.2021 г. на систему менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, изготовлению и техническому обслуживанию кабельной продукции, выданный ООО ССУ «ДЭКУЭС» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.13ИК54). Схема сертификации: 5С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Стандарты, включенные в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (ПРГО1). Срок службы кабелей не менее 15 лет при условии соблюдения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, (п. 17 ТУ 3578-005-39793330-2010 с изм. 1-3). Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 18690-2012, условия хранения в части воздействия климатических факторов – условиям 3 по ГОСТ 15150-69 (п.п. 5.3, 8.1 ТУ 3578-005-39793330-2010).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 04.02.2021

по 03.02.2026

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Назарова Мария Михайловна
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Графская Юлия Игоревна
инициалы, фамилия