

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ЧС13.В.00171/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026255

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КБ ПРИБОР»,  
место нахождения  
620049, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК АВТОМАТИКИ, ДОМ 6,  
ОГРН 1026604947049, телефон +7 3433741666, +7 3433742420, факс +7 3433740981, e-mail: zakaz@kbpribor.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КБ ПРИБОР»,  
место нахождения  
620049, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК АВТОМАТИКИ, ДОМ 6,  
ОГРН 1026604947049, телефон +7 3433741666, +7 3433742420, факс +7 3433740981, e-mail: zakaz@kbpribor.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России,

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»,  
место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, регистрационный номер  
RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 529 8561, e-mail: pojtest@mail.ru, орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации,

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный пламени «Пульсар® 4-013»,  
в модификациях: ИП 330-413 «Пульсар® 4-013Н»;  
ИП 330-413 «Пульсар® 4-013С»;  
ИП 330-413 «Пульсар® 4-013НТ»;  
ИП 330-413 «Пульсар® 4-013СТ»;  
ИП 330-413 «Пульсар® 4-013НК»;  
ИП 330-413 «Пульсар® 4-013СК»;  
ИП 330-413 «Пульсар® 4-013НК2»;  
ИП 330-413 «Пульсар® 4-013СК2»,  
ТУ 26.30.50-033-26289848-2018  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
код ОКПД 2: 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)»  
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.  
Общие технические требования и методы испытаний» (подразделы 4.2, 4.11)

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Э-2/08-2019 выдан 01.08.2019 испытательной лабораторией  
ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», ТРПБ.RU.ИН24.  
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле от 09.08.2018  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.  
Схема сертификации: 4с

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 26.30.50-033-26289848-2018

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.08.2019 по 02.08.2024

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

А.В. Клюкин

инициалы, фамилия