



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ME80.B.00015/19

Серия **RU** № **0174896**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»

111024, Российская Федерация, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5, с. 1

Регистрационный номер RA.RU.11ME80 от 09.06.2015 г.

телефон +7 499 670-96-23, адрес электронной почты: secab@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет»

место нахождения: 142111, Россия, Московская область, город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9, здание производственное, помещение 233

ОГРН 1025007509570, телефон +7 4959262269, адрес электронной почты: info@paritet.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет»

место нахождения: 142111, Россия, Московская область, город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9, здание производственное, помещение 233; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142111, Россия, Московская область, город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9, здание производственное

ПРОДУКЦИЯ

Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марок НВ, НВМ изготовлены в соответствии с ГОСТ 17515-72 «Провода монтажные с пластмассовой изоляцией. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 77 от 26.03.2019 г., проведенных в Испытательной лаборатории ООО ЦИКП «Волга-тест» (регистрационный номер РОСС RU.0001.2019.19), Акта проверки стабильности производства № 10 от 20.09.2018 г. Схема сертификации 1с.

Сделано в России
ООО "ТПД Паритет"
 сертификат соответствия
 ГОСТ ISO 9001:2015
 для системы менеджмента качества
 в области кабельной продукции

Марка	ММ
Длина	М
Дата	г.Подольск (495) 926-22-69 www.paritet.su E-mail: info@paritet.su

Действительно только при наличии на продукции бирки установленного образца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 17515-72 «Провода монтажные с пластмассовой изоляцией. Технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.2). Условия хранения проводов - по группе 3(Ж3) по ГОСТ 15150-69. Срок службы проводов - не менее 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.09.2019 ПО 23.09.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Изиумова Татьяна Григорьевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Иванова Анна Константиновна (Ф.И.О.)

