

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЖ45.В.00004

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0004004

Общество с ограниченной ответственностью "ИВС-Сигналспецавтоматика", ОГРН 1024000944087
Адрес: 249038, РОССИЯ, Калужская обл., г. Обнинск, Самсоновский проезд, д. 10
Телефон: 4843941717, Факс: 4843941717, E-mail: ivs@obninsk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ИВС-Сигналспецавтоматика", ОГРН 1024000944087
Адрес: 249038, РОССИЯ, Калужская обл., г. Обнинск, Самсоновский проезд, д. 10
Телефон: 4843941717, Факс: 4843941717, E-mail: ivs@obninsk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции в области пожарной безопасности "Пожтест - Санкт-Петербург" научно-исследовательского института перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, ОГРН: 1027304955360
Адрес: 198106, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 146, Фактический адрес: 188681, РОССИЯ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новосаратовка наб. Октябрьская, д. 35. Телефон: 8124410675, Факс: 8124410685, E-mail: pttest-spb@igra.ru
RA.RU.11AJK45.28.01.2016

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные серии 53:

ИП 212-53 "ДИП-53",

ИП 212-53 с МС-03 "ДИП-53 с МС-03",

ИП 212-53 с МС-04 "ДИП-53 с МС-04",

технические условия

ТУ 4371-003-44373676-01 (ШМ2.402.003 ТУ) изм. № 4

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

43 7113

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

(Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012

№117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ)

См. приложение № 0004004

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1-С от 24.03.2016,

ОС "Пожтест - Санкт-Петербург", RA.RU.11AJK45.28.01.2016

Отчет по испытаниям № 0016-16 С от 06.06.2016, НИЦ ПБ, RA.RU.21ПЖ17, 18.09.2015,

протокол сертификационных испытаний № 1 ОС ЭМС-16 от 25.05.2016,

ИЛ СОО "НОРМАТЕСТ", RA.RU.21ЖЭ01 от 29.04.2015

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 4371-003-44373676-01 (ШМ2.402.003 ТУ) изм. № 4,
руководство по эксплуатации ШМ2.402.003 РЭ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.06.2016 по 08.06.2021



Руководитель (или заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Шарапов С.В.

Мурашкевич Е.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АЖ45.В.00004
(обязательная сертификация)

№ **0004004**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53325-2012 (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2012 № 1028-ст)	Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	Пункты 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.7.1



Руководитель (заместитель руководителя)
Федерального агентства по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)

Шарапов С.В.

инженер, физикал

Мурашкевич Е.А.

инженер, физикал