

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Речевые оповещатели серии «ГЛАГОЛ-Н» предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются в разных корпусах (цифра в названии обозначает модификацию корпуса).

### Н1

Габаритные размеры  
193x175x85 мм



### Н2

Габаритные размеры  
260x185x120 мм



Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

### Н1-Х

Выходная мощность, Вт



**1 3 5**

Звуковое давление, дБ

**93 94 97**

Вес, кг

**0,68 0,70 0,71**

### Н2-Х

Выходная мощность, Вт



**3 5 10**

Звуковое давление, дБ

**94 98 105**

Вес, кг

**1,14 1,14 1,21**

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Тип установки, крепление - настенный

Номинальное напряжение - 30 В, 120 В

Частотный диапазон - 90 Гц - 16 кГц

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Колодка для подключения речевого оповещателя к линии оповещ.



Подключение оповещателей к линии оповещ.



## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А

Тел: (4912) 29-68-41

e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)

[www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-Н\_\_\_\_\_»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Приёмщик \_\_\_\_\_

М.П.

## 10. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ Г.

М.П.

Торгующей организации

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**5.1** Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

**5.2** Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в **п.3**;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих **п.5.1**.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель 1 шт.

Паспорт 1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок эксплуатации, при котором изготовитель гарантирует

соответствие оповещателей ТУ – в течение 10 лет.

Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ-Н» соответствует

ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды
- исполнение оповещателей по группе СЗ;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № С-РУ.ПБ25.В.03362

**Гарантийный срок хранения речевого оповещателя «ГЛАГОЛ-Н» – 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте**

## ВНИМАНИЕ!

При покупке оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт оповещателя



РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ

«ГЛАГОЛ-Н»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ